



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

18-105638외5건

페이지

1 / 1

1. 검체 내용

제 목	[봉화] 7월 정수처리장애주요물질 모니터링				
의뢰자	봉화수도관리단	접수번호	18-105638외5건	검사의뢰항목	기타
접수일자	2018-07-04	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	18-105638	기타			봉화 정수
2	18-105639	기타			춘양 정수
3	18-105640	기타			소천 정수
4	18-105641	기타			석포 정수
5	18-105642	기타			재산 정수
6	18-105643	기타			물야 정수

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-105638	18-105639	18-105640	18-105641
				봉화 정수	춘양 정수	소천 정수	석포 정수
				2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04
1	브롬산염	mg/L		불검출	0.0031	불검출	불검출
2	염소산이온	mg/L		0.11	0.10	0.05	0.05

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-105642	18-105643		
				재산 정수	물야 정수		
				2018-07-04	2018-07-04		
1	브롬산염	mg/L		불검출	불검출		
2	염소산이온	mg/L		불검출	0.13		