

1. 검체 내용

제 목	[봉화] 7월 조류독소 분석				
의뢰자	봉화수도관리단	접수번호	18-103144외11건	검사의뢰항목	기타
접수일자	2018-07-05	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	18-103144	기타	봉화정수장		
2	18-103145	기타	봉화정수장		
3	18-103146	기타	물야정수장		
4	18-103147	기타	물야정수장		
5	18-103148	기타	재산정수장		
6	18-103149	기타	재산정수장		
7	18-103150	기타	춘양정수장		
8	18-103151	기타	춘양정수장		
9	18-103152	기타	소천정수장		
10	18-103153	기타	소천정수장		
11	18-103154	기타	석포정수장		
12	18-103155	기타	석포정수장		

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-103144	18-103145	18-103146	18-103147
				봉화 정수	봉화 원수	물야 정수	물야 원수
				2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04
1	마이크로시스틴-LR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
2	마이크로시스틴-RR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
3	마이크로시스틴-YR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
4	아나톡신-a	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
5	노들라린	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

18-103144외11건

페이지

2 / 2

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-103148	18-103149	18-103150	18-103151
				재산 정수	재산 원수	춘양 정수	춘양 원수
				2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04
1	마이크로시스틴-LR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
2	마이크로시스틴-RR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
3	마이크로시스틴-YR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
4	아나톡신-a	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
5	노들라린	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-103152	18-103153	18-103154	18-103155
				소천 정수	소천 원수	석포 정수	석포 원수
				2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04	2018-07-04
1	마이크로시스틴-LR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
2	마이크로시스틴-RR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
3	마이크로시스틴-YR	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
4	아나톡신-a	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출
5	노들라린	μg/L		불검출	불검출	불검출	불검출