한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation	검사성적서	성적서번호	
		19-104407외 3건	
		페 이 지	1/2

우.61949 광주광역시 서구 상무중앙로 78번길 4 / 전화 (062) 370-1281 / 전송 (062) 370-1232
수질검사센터장 김정희 수질검사센터 김유선 담당 김세경

먹는물

1. 검체 내용

제 목	[함평] 11월 (노후관) 수도꼭지 수질검사				
의 뢰 자	박현진	접수번호	19-104407외 3건	검사의뢰분야	공급과정(법정)
접수일자	2019-11-04	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	19-104407	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	함평내교 주공관리소	57155 전라남도 함평군 함평읍 교광길 13-8(함평내교 주공아파트)
2	19-104408	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	이계석(천지나비회관)	사거리 621-9
3	19-104409	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	강성호	엄다리 752
4	19-104410	수도꼭지(월간)(노후)	화순정수장(함평)	나산농협	57129 전라남도 함평군 나산면 함장로 2400 나산농협

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	19-104407	19-104408	19-104409	19-104410
			채수장소	함평정수장	함평정수장	함평정수장	화순정수장(함평)
			부가정보	함평읍-노후	학교면	엄다면	나산면
			채수일자	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-04
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU/mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
5	잔류염소	mg/L	4.0 이하	0.35	0.53	0.64	0.54
6	구리(Cu)	mg/L	1 이하	0.124	0.025	불검출	불검출
7	아연	mg/L	3 이하	0.002	0.013	0.002	0.003
8	염소이온	mg/L	250 이하	12.9	13.7	12.8	8.0
9	철	mg/L	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
10	망간	mg/L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

우.61949 광주광역시 서구 상무중앙로 78번길 4 / 전화 (062) 370-1281 / 전송 (062) 370-1232
수질검사센터장 김정희 수질검사센터 김유선 담당 김세경

먹는물

2019년 11월 21일

영 섬본부장

