



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

18-101243외5건

페이지

1 / 1

1. 검체 내용

제 목	[봉화] 2월 정수처리장애주요물질 모니터링				
의뢰자	봉화수도관리단	접수번호	18-101243외5건	검사의뢰항목	기타
접수일자	2018-02-07	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	18-101243	기타			봉화정수
2	18-101244	기타			춘양정수
3	18-101245	기타			소천정수
4	18-101246	기타			석포정수
5	18-101247	기타			재산정수
6	18-101248	기타			물야정수

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-101243	18-101244	18-101245	18-101246
				봉화정수	춘양정수	소천정수	석포정수
				2018-02-06	2018-02-06	2018-02-06	2018-02-06
1	브롬산염	mg/L		불검출	0.0033	불검출	불검출
2	염소산이온	mg/L		0.05	불검출	0.07	0.15

순번	시험항목	단위	접수번호 채수장소 부가정보 채수일자 검사기준	18-101247	18-101248		
				재산정수	물야정수		
				2018-02-06	2018-02-06		
1	브롬산염	mg/L		불검출	불검출		
2	염소산이온	mg/L		0.06	0.10		