

파키스탄 글로벌 사업장 안전컨설팅 결과보고

1. 출장 개요

- ☐ (출장목적) 글로벌 사업장 리스크 점검 및 안전보건 컨설팅 수행
- ☐ (출 장 자) 기술2급(을) 노한선, 행정3급 엄건호, 토목3급 최재민
- ☐ (출장지역) 파키스탄 이슬라마바드 및 무자파라바드
- ☐ (출장기간) 2026. 9. 30.(수) ~ 10. 4.(일) (3박 5일)

9.30(수)	10.1(목)	10.2(금)	10.3(토)	10.4(일)
출국	파키스탄 SPC	파트린드 댐 및 발전소		귀국
▪ 인천→파키스탄	▪ 사업장 안전컨설팅 - 안전·보건 개선사항 발굴 및 강화방안 컨설팅 - 자연재해 등 비상상황 대응 컨설팅 ▪ 안전용품 전달			▪ 파키스탄→인천

2. 주요 내용

- ☐ (컨설팅시행) 풍수해 등 자연재해에 대비한 사업장 리스크 대응 계획 및 파견 직원 안전보건 관리체계 점검·컨설팅, 안전물품 전달 등
- ☐ (컨설팅결과) 재난 대응체계 정비 및 작업장 위해요소 발굴·개선 요청
 - (위기대응) 재난 유형별 대응계획이 마련되어 있으며, 계획에 대한 실질적인 대응능력 확보를 위해 주기적으로 훈련 시행 중(연 2회)
 - (작업장개선) 소화전 사용법 비치, 바닥 돌출부 시인성 확보, 전동 게이트 긴급정지 버튼 추가 설치 등 개선요소 발굴
 - (직원면담) 파견직원 면담을 통한 현지 주요 리스크 확인, AED 설치 및 상비약품 정기적 공급 등 애로사항 개선 요청사항 발굴
- ☐ (수범사례) 리스크 상시 모니터링 및 신속한 상황전파·연락 체계 구축
 - (재난대응) 댐 상류 관측소(3개 지점) 상시 모니터링 및 현지 인력 활용 비상 연락체계 운영으로 빙하호 붕괴 등 위기상황 조기 파악·대응 가능
 - (연락체계) 위성전화 구비로 통신 두절상황 대응 및 발전소 내 주요 장소 방송장비 설치로 위급상황 발생시 신속 상황공유 가능

첨부 1 사진대지



SHPL 사업현황 공유 및 직원 면담



유류저장고 MSDS 부착·관리여부 적정



소화전 사용법 구비 필요



돌출부 시인성 확보 필요



자재 고임목 설치 필요



게이트 긴급 정지 버튼 추가 설치 필요



수문정비로 진입게이트 잠금장치 설치 필요



매뉴얼 및 안전서류 확인 적정